



ירושלים: ט' באלול תשע"ח
20 באוגוסט 2018
תיק פיקוח: 7567
תיק בקרה: 1575
בדואר רשום עם אישור מסירה
מבלי לפגוע בזכויות

מדינת ישראל, משרד המשפטים נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

دولة إسرائيل، وزارة العدل
مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
State of Israel, Ministry of Justice
Commission for Equal Rights of Persons with Disabilities



לכבוד

מר תומר כהן
מנהל מח' מקוואות

גב' אינה קיסילנקו
מהנדסת העיר

מר זאב קשש
מנכ"ל

מר ישראל פרוש
ראש העיר

עיריית אלעד

רח' ניסים גאון 1 אלעד 40800

שלום רב,

הנדון: התראה לפני הוצאת צו נגישות ו/או הגשת תביעה
סימוכין: פיקוח במקווה אבטליון ביום 14/08/2018

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הוקמה מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק השוויון"). במסגרת סמכותנו, אנו מפקחים גם על קיום הוראות הנגישות למקומות ציבוריים ולשירותים ציבוריים.

חוק השוויון קובע כי מקום ציבורי ושירות ציבורי יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלות, בהתאם להוראות חוק השוויון או להוראות הנגישות לפי חוק התכנון והבנייה, לפי העניין.

מכוח סעיפים 19 ו-19א לחוק השוויון הנכם האחראים לביצוע התאמות נגישות אלה, ביחד ולחוד.

בתאריך 14/08/2018 ביצענו פיקוח במקווה ברחוב אבטליון (המוזכר למעלה) ומצאנו ליקויים בביצוע התאמות הנגישות, אשר אינם עומדים בדרישות של:

1. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג-2013 (להלן "תקנות נגישות לשירות").
2. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ב-2011.

דוגמאות לליקויים שנמצאו מפורטים בנספח המצ"ב.

יש לשים לב כי המדובר בדוגמאות לליקויים, אותם מצאנו בפיקוחים שערכנו במקום, ובאחריותכם לבדוק את המקום ולבצע את כל ההתאמות הנדרשות על פי התקנות. לצורך ביצוע הבדיקה והליקויים הנדרשים, הנכם רשאים לפנות למורשה לנגישות מתו"ס שילוה את תהליך הבדיקה והביצוע של ההתאמות, לאחר שיתיעץ גם עם מורשה לנגישות השירות.

אי ביצוע התאמות הנגישות מהווה עילה להוצאת צו נגישות כנגדכם בהתאם לסעיף 19 מג לחוק השוויון, אשר הפרתו מהווה עבירה פלילית, ו/או להגשת תביעה אזרחית כנגדכם. להווי ידוע לכם כי עפ"י חוק השוויון, מעשה או מחדל בניגוד להוראות החוק הוא עוולה אזרחית. נדגיש, כי בנוסף לחובתכם לבצע לאלתר את התאמות הנגישות הנדרשות בחוק ובתקנות, בית המשפט רשאי לפסוק כנגדכם גם פיצויים ללא הוכחת נזק בשל העוולה בהתאם לסעיף 19א(ב) לחוק השוויון.

כתובת למשלוח דואר: משרד המשפטים - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
ת.ד. 36053, סניף שערי ירושלים, מיקוד 9136001 ירושלים
טלפון 02-5088012 פקס 02-6467596

דואר אלקטרוני: iritshanic@justice.gov.il
אתר אינטרנט: www.Mugbaluyot.mishpatim.gov.il



מדינת ישראל, משרד המשפטים
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
دولة إسرائيل, وزارة العدل
مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
State of Israel, Ministry of Justice
Commission for Equal Rights of Persons with Disabilities



נוכח האמור, במידה ויש לכם השגות לגבי הטענות המפורטות במכתבנו זה, הנכם מתבקשים לשלחן אלינו בכתב עד לתאריך 02/10/2018 ואנו נבחן אותן בהתאם בטרם נוציא צו נגישות ו/או נקבל החלטה בדבר הגשת תביעה כנגדכם.

אציין, כי אם יצא צו נגישות, הרי שבנסיבות מסוימות הוא עשוי גם להתפרסם בציבור, לרבות בפרסום יזום מאת הנציבות.

בברכה,

אירית כהן
מפקחת מחוזית, נגישות מתו"ס
מחוז ירושלים והדרום
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

העתק : אדר' איריס גוראל, ממונה נגישות ארצית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
אדר' עינב בר-נס, מפקח ארצי נגישות מתו"ס, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
עו"ד אינאס חאגי יחיא, ממונה תביעה מחוזית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות



נספח - ליקויי נגישות

להלן פירוט הליקויים בהתאמות הנגישות שנמצאו בביקוח בניין ואשר אינם עומדים בדרישות החוק והתקנות :

<u>מס'</u>	<u>הנושא</u>	<u>הדרישה בתקנות</u>	<u>הממצא בשטח</u>	<u>תקנה</u>
1.	שטחי חוץ	שיפוע האורך המרבי אינו עולה על 10%	שיפוע נמדד בשביל הכניסה 14%	פרט משנה (6) בתוספת הראשונה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים
2.	דרך נגישה	דרך נגישה מהכניסה לבנין אל בית השימוש, מקלחת, מלתחה ולבור הטבילה	הדרך כוללת מסדרון ברוחב 1.02 מ' לאורך 4 מ' ומסדרון נוסף ברוחב 95 ס"מ לאורך 7 מ'	פרט משנה (5) בתוספת הראשונה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים
3.	דלתות	רוחבן הפנוי למעבר אינו קטן מ-75 ס"מ	דלת כניסה למקווה 67 ס"מ ודלת יציאה לבור הטבילה 65 ס"מ	פרט משנה (14) בתוספת הראשונה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים
4.	בית שימוש במקווה נגיש	ברז המים מסוג המאפשר הפעלתו בלא שימוש באצבעות	במקווה הנגיש ובכיר נטילת ידיים קיים ברז פרח	פרט משנה (21) בתוספת הראשונה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים
5.	בית שימוש במקווה נגיש	בבית השימוש ישנם מוטות אופקיים ואנכיים ומאחז יד מתקפל	חסרים	פרט משנה (22) בתוספת הראשונה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים
6.	מקלחת במקווה נגיש	גודל תא מקלחת נגיש במקרה שמותקן מקלחון 150*150 ס"מ בכניסה למקלחת אין כל סף או מכשול ברצפה במקלחת יש מושב מתקפל בקיר המקלחת בסמוך לברזי ההפעלה נמצא מאחז יד אופקי ואנכי	גודל תא מקלחת שנמדד בין קירות מקלחון 87*89 ס"מ במקלחת קיים סף המהווה מכשול חסר קיים מאחז אלכסוני	פרט משנה (24) בתוספת הראשונה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים
	מלתחה	יותקן ספסל שאורכו 120 ס"מ ורוחבו 70-65 ס"מ	חסר	פרט משנה (25) בתוספת הראשונה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התאמות נגישות למקום ציבורי

כתובת למשלוח דואר : משרד המשפטים - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 ת.ד. 36053, סניף שערי ירושלים, מיקוד 9136001 ירושלים
 טלפון 02-5088012 פקס 02-6467596

דואר אלקטרוני : iritshanic@justice.gov.il
 אתר אינטרנט : www.Mugbaluyot.mishpatim.gov.il



נציבות
שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות

מדינת ישראל, משרד המשפטים נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

دولة إسرائيل, وزارة العدل
مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

State of Israel, Ministry of Justice

Commission for Equal Rights of Persons with Disabilities



שהוא בניין קיים				
פרט משנה (34) בתוספת הראשונה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים	חסר	לאורך הדרך מהמקלחת ועד לבור הטבילה, בצידה האחד, יש בית אחיזה	מקווה נגיש	.7
תקנה 18 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התאמות נגישות לשרות, תשע"ג 2013.	חסרה עמדת שירות הכוללת מערכת עזר לשמיעה	בעמדת שירות פתוחה, תימצא מערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה	עמדת שירות	.8
תקנה 78 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התאמות נגישות לשרות, תשע"ג 2013.	חסר	על המתקן ההרמה יסומן במקום בולט לעין מהי המסה המירבית שהוא יכול להרים	התאמות נגישות במקוואות	.9
תקנות 88,89,90 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התאמות נגישות לשרות, תשע"ג 2013	ללא	הודרכו כל העובדים הנותנים שירות במישרין לציבור ומנהלים הישירים (כולל עובדי קבלן ומתנדבים)	הדרכת עובדים ומנהלים	.10

כתובת למשלוח דואר: משרד המשפטים - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
ת.ד. 36053, סניף שערי ירושלים, מיקוד 9136001 ירושלים
טלפון 02-5088012 פקס 02-6467596

דואר אלקטרוני: iritshanic@justice.gov.il

אתר אינטרנט: www.Mugbaluyot.mishpatim.gov.il