



נציבות
שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות

כו' בכסלו תשע"ט

04/11/2018

תיק פיקוח: 7621:

תיק בקרה: 1594:

בדואר רשום עם אישור מסירה

מבלי לפגוע בזכויות

מדינת ישראל, משרד המשפטים נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

دولة إسرائيل, وزارة العدل
مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

State of Israel, Ministry of Justice
Commission for Equal Rights of Persons with Disabilities



לכבוד

מר בן סומך
מהנדס העיר

מר מתיתיהו חותה
מנכ"ל העיר

גב' עליזה בלוך
ראש העיר

עיריית בית שמש

כתובת: אבא נעמת 1 בית שמש

הרב שלמה קקון
מזכיר המועצה

הרב יהודה מהדיזדה
יו"ר המועצה

המועצה הדתית בית שמש

כתובת: אבא נעמת 2 ת.ד. 43 בית שמש

שלום רב,

הנדון: התראה לפני הוצאת צו נגישות ו/או הגשת תביעה
סימוכין: פיקוח במקווה ברח' בן זכאי ביום 26/08/2018

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הוקמה מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק השוויון"). במסגרת סמכותנו, אנו מפקחים גם על קיום הוראות הנגישות למקומות ציבוריים ולשירותים ציבוריים.

חוק השוויון קובע כי מקום ציבורי ושירות ציבורי יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלות, בהתאם להוראות חוק השוויון או להוראות הנגישות לפי חוק התכנון והבנייה, לפי העניין.

מכוח סעיפים 19 ו-19א לחוק השוויון הנכס האחראים לביצוע התאמות נגישות אלה, ביחד ולחוד.

בתאריך 26/08/2018 ביצענו פיקוח במקווה ברחוב בן זכאי (המוזכר למעלה) ומצאנו ליקויים בביצוע התאמות הנגישות, אשר אינם עומדים בדרישות של:

1. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג-2013 (להלן "תקנות נגישות לשירות").
2. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ב-2011.

דוגמאות לליקויים שנמצאו מפורטים בנספח המצ"ב.

יש לשים לב כי המדובר בדוגמאות לליקויים, אותם מצאנו בפיקוחים שערכנו במקום, ובאחריותכם לבדוק את המקום ולבצע את כל ההתאמות הנדרשות על פי התקנות. לצורך ביצוע הבדיקה והליקויים הנדרשים, הנכס רשאים לפנות למורשה לנגישות מתו"ס שילוה את תהליך הבדיקה והביצוע של ההתאמות, לאחר שיתיעץ גם עם מורשה לנגישות השירות.

אי ביצוע התאמות הנגישות מהווה עילה להוצאת צו נגישות כנגדכם בהתאם לסעיף 19מג לחוק השוויון, אשר הפרתו מהווה עבירה פלילית, ו/או להגשת תביעה אזרחית כנגדכם. להווי ידוע לכם כי עפ"י חוק השוויון, מעשה או מחדל בניגוד להוראות החוק הוא עוולה אזרחית. נדגיש, כי בנוסף לחובתכם לבצע לאלתר את התאמות הנגישות הנדרשות בחוק ובתקנות, בית המשפט רשאי לפסוק כנגדכם גם פיצויים ללא הוכחת נזק בשל העוולה בהתאם לסעיף 19נא(ב) לחוק השוויון.

כתובת למשלוח דואר: משרד המשפטים - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
ת.ד. 36053, סניף שערי ירושלים, מיקוד 9136001 ירושלים
טלפון 02-5088012 פקס 02-6467596

דואר אלקטרוני: iritshanic@justice.gov.il

אתר אינטרנט: www.Mugbaluyot.mishpatim.gov.il



מדינת ישראל, משרד המשפטים
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
دولة إسرائيل, وزارة العدل
مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
State of Israel, Ministry of Justice
Commission for Equal Rights of Persons with Disabilities



נוכח האמור, במידה ויש לכם השגות לגבי הטענות המפורטות במכתבנו זה, הנכם מתבקשים לשלחן אלינו בכתב עד לתאריך 03/01/2019 ואנו נבחן אותן בהתאם בטרם נוציא צו נגישות ו/או נקבל החלטה בדבר הגשת תביעה כנגדכם.

אציין, כי אם יצא צו נגישות, הרי שבנסיבות מסוימות הוא עשוי גם להתפרסם בציבור, לרבות בפרסום יזום מאת הנציבות.

בברכה,

אירית כהן
מפקחת מחוזית, נגישות מתוו"ס
מחוז ירושלים והדרום
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

העתק : אדרי' איריס גוראל, ממונה נגישות ארצית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
אדרי' עינב בר נס, מפקח ארצי נגישות מתוו"ס, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
עו"ד אינאס חאגי' יחיא, ממונה תביעה מחוזית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות



מדינת ישראל, משרד המשפטים
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 دولة إسرائيل, وزارة العدل
 مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
State of Israel, Ministry of Justice
Commission for Equal Rights of Persons with Disabilities



נספח - ליקויי נגישות

להלן פירוט הליקויים בהתאמות הנגישות שנמצאו בפיקוח בניין ואשר אינם עומדים בדרישות החוק והתקנות :

<u>מס'</u>	<u>הנושא</u>	<u>הדרישה בתקנות</u>	<u>הממצא בשטח</u>	<u>תקנה</u>
1.	חניה	במקום ציבורי של בנין קיים קיימים מקומות חניה נגישים	לא קיימת חניה קרובה לא עפ"י המידות הנדרשות	פרט משנה (2) בתוספת הראשונה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים
2.	דרך נגישה	דרך נגישה מהכניסה לבנין אל בית השימוש, מקלחת, מלתחה ולבור הטבילה	הדרך כוללת מסדרון ברוחב 1.04 מ' לאורך 4 מ' ללא רחבה לשטח סיבוב	פרט משנה (5) בתוספת הראשונה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים
3.	מדרגות	במפלס הכניסה בראש מהלך נמצא סימן אזהרה פסי אזהרה בקצה שלח נמצא במדרגות בית אחיזה באופן שמאפשר לאדם עם מוגבלות לאחוז בו משני צדי מהלך המדרגות	חסר חסר חסר	פרט משנה (12) בתוספת הראשונה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים
4.	מקלחת מקווה נגיש	גודל תא מקלחת נגיש 130*90 ס"מ במקלחת יש מושב מתקפל	גודל תא מקלחת שנמדד 101*73 ס"מ חסר	פרט משנה (24) בתוספת הראשונה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים
5.	מלתחה	יותקן ספסל שאורכו 120 ס"מ ורוחבו 65-70 ס"מ	חסר	פרט משנה (25) בתוספת הראשונה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים
6.	מקווה נגיש	לאורך הדרך מהמקלחת ועד לבור הטבילה, בצידה האחד, יש בית אחיזה	חסר	פרט משנה (34) בתוספת הראשונה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים
7.	עמדת שירות	בעמדת שירות פתוחה, תימצא מערכת עזר	חסרה עמדת שירות הכוללת מערכת עזר	תקנה 18 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התאמות נגישות לשירות,

כתובת למשלוח דואר : משרד המשפטים - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 ת.ד. 36053, סניף שערי ירושלים, מיקוד 9136001 ירושלים
 טלפון 02-5088012 פקס 02-6467596

דואר אלקטרוני : iritshanic@justice.gov.il
 אתר אינטרנט : www.Mugbaluyot.mishpatim.gov.il



נציבות
שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות

מדינת ישראל, משרד המשפטים נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

دولة إسرائيل, وزارة العدل
مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

State of Israel, Ministry of Justice

Commission for Equal Rights of Persons with Disabilities



תשע"ג 2013.	לשמיעה	לשמיעה מסוג לולאת השראה		
תקנה 28 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התאמות נגישות לשרות, תשע"ג 2013.	לא בוצעו בדיקות תקופתיות למתקן ההרמה	חייב בביצוע התאמות נגישות יבצע בדיקה תקופתית לגבי עמידתם של אמצעי העזר לפחות אחת ל-5 שנים	ביצוע בדיקה תקופתית	8.
תקנה 78 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התאמות נגישות לשרות, תשע"ג 2013.	חסר	על מתקן ההרמה יסומן במקום בולט לעין מהי המסה המרבית שהוא יכול להרים	מקווה נגיש	9.
תקנה 87, 88 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התאמות נגישות לשרות, תשע"ג 2013	ללא	נותן שירות יידע את העובדים בנושא שירות באופן שוויוני, מכובד, בטיחותי ועצמאי וכן יכשיר אותם למתן שירות לאנשים עם מוגבלות	יידוע צוות העובדים בחובות עפ"י החוק	10.
תקנות 88, 89, 90 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התאמות נגישות לשרות, תשע"ג 2013	ללא	הודרכו כל העובדים הנותנים שירות במישרין לציבור ומנהלים הישירים (כולל עובדי קבלן ומתנדבים)	הדרכת עובדים ומנהלים	11.

כתובת למשלוח דואר: משרד המשפטים - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
ת.ד. 36053, סניף שערי ירושלים, מיקוד 9136001 ירושלים
טלפון 02-5088012 פקס 02-6467596

דואר אלקטרוני: iritshanic@justice.gov.il

אתר אינטרנט: www.Mugbaluyot.mishpatim.gov.il