



נציבות  
שוויון זכויות  
לאנשים עם מוגבלות

י"ט בכסלו תשע"ט

27/11/2018

תיק פיקוח: 7620

תיק בקרה: 1600

בדואר רשום עם אישור מסירה

מבלי לפגוע בזכויות

## מדינת ישראל, משרד המשפטים נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

دولة إسرائيل, وزارة العدل

مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

State of Israel, Ministry of Justice

Commission for Equal Rights of Persons with Disabilities



לכבוד

מר תומר שמוקלר  
מהנדס המועצה

מר אריק דאובה  
מנכ"ל המועצה

מר אלי אסקוויזדו  
ראש מועצה

מועצה אזורית נחל שורק

כתובת: אריאל, 1 יד בנימין

שלום רב,

הנדון: התראה לפני הוצאת צו נגישות ו/או הגשת תביעה  
סימוכין: פיקוח במקווה ברח' הרותם ביום 26/08/2018

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הוקמה מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק השוויון"). במסגרת סמכותנו, אנו מפקחים גם על קיום הוראות הנגישות למקומות ציבוריים ולשירותים ציבוריים.

חוק השוויון קובע כי מקום ציבורי ושירות ציבורי יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלות, בהתאם להוראות חוק השוויון או להוראות הנגישות לפי חוק התכנון והבנייה, לפי העניין.

מכוח סעיפים 19 ו-19א לחוק השוויון הנכם האחראים לביצוע התאמות נגישות אלה, ביחד ולחוד.

בתאריך 26/08/2018 ביצענו פיקוח במקווה ברחוב הרותם (המוזכר למעלה) ומצאנו ליקויים בביצוע התאמות הנגישות, אשר אינם עומדים בדרישות של:

1. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג-2013 (להלן "תקנות נגישות לשירות).
2. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ב-2011.

### דוגמאות לליקויים שנמצאו מפורטים בנספח המצ"ב.

יש לשים לב כי המדובר בדוגמאות לליקויים, אותם מצאנו בפיקוחים שערכנו במקום, ובאחריותכם לבדוק את המקום ולבצע את כל ההתאמות הנדרשות על פי התקנות. לצורך ביצוע הבדיקה והליקויים הנדרשים, הנכם רשאים לפנות למורשה לנגישות מתו"ס שילוה את תהליך הבדיקה והביצוע של ההתאמות, לאחר שיתיעץ גם עם מורשה לנגישות השירות.

אי ביצוע התאמות הנגישות מהווה עילה להוצאת צו נגישות כנגדכם בהתאם לסעיף 19 מג לחוק השוויון, אשר הפרתו מהווה עבירה פלילית, ו/או להגשת תביעה אזרחית כנגדכם. להווי ידוע לכם כי עפ"י חוק השוויון, מעשה או מחדל בניגוד להוראות החוק הוא עוולה אזרחית. נדגיש, כי בנוסף לחובתכם לבצע לאלתר את התאמות הנגישות הנדרשות בחוק ובתקנות, בית המשפט רשאי לפסוק כנגדכם גם פיצויים ללא הוכחת נזק בשל העוולה בהתאם לסעיף 19א(ב) לחוק השוויון.

כתובת למשלוח דואר: משרד המשפטים - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  
ת.ד. 36053, סניף שערי ירושלים, מיקוד 9136001 ירושלים  
טלפון 02-5088012 פקס 02-6467596

דואר אלקטרוני: [iritshanic@justice.gov.il](mailto:iritshanic@justice.gov.il)

אתר אינטרנט: [www.Mugbaluyot.mishpatim.gov.il](http://www.Mugbaluyot.mishpatim.gov.il)



נציבות  
שוויון זכויות  
לאנשים עם מוגבלות

## מדינת ישראל, משרד המשפטים נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

دولة إسرائيل, وزارة العدل  
مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  
State of Israel, Ministry of Justice  
Commission for Equal Rights of Persons with Disabilities



נוכח האמור, במידה ויש לכם השגות לגבי הטענות המפורטות במכתבנו זה, הנכם מתבקשים לשלחן אלינו בכתב עד לתאריך 27/12/2018 ואנו נבחן אותן בהתאם בטרם נוציא צו נגישות ו/או נקבל החלטה בדבר הגשת תביעה כנגדכם.

אציין, כי אם יצא צו נגישות, הרי שבנסיבות מסוימות הוא עשוי גם להתפרסם בציבור, לרבות בפרסום יזום מאת הנציבות.

בברכה,

אירית כהן  
מפקחת מחוזית, נגישות מתוו"ס  
מחוז ירושלים והדרום  
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

**העתק :** משה דויטש, רכז נגישות  
אדרי איריס גוראל, ממונה נגישות ארצית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  
אדרי עינב בר נס, מפקח ארצי נגישות מתוו"ס, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  
עו"ד אינאס חאגי יחיא, ממונה תביעה מחוזית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות



**נספח - ליקויי נגישות**

**להלן פירוט הליקויים בהתאמות הנגישות שנמצאו בביקוח בניין ואשר אינם עומדים בדרישות החוק והתקנות :**

<b>מס'</b>	<b>הנושא</b>	<b>הדרישה בתקנות</b>	<b>הממצא בשטח</b>	<b>תקנה</b>
<b>1.</b>	חניה	במקום ציבורי של בנין קיים קיימים מקומות חניה נגישים	חסר חניה מתומררת ומסומנת עפ"י הנדרש בתקנות	פרט משנה (2) בתוספת הראשונה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בנין קיים
<b>2.</b>	מקלחת מקווה נגיש	גודל תא מקלחת נגיש במקרה שמותקן מקלחון 150*150 ס"מ במקלחת יש מושב מתקפל בקר המקלחת בסמוך לברזי ההפעלה נמצא מאחז יד אופקי ואנכי	גודל תא מקלחת שנמדד בין קירות 85*85 ס"מ חסר קיים מאחז אלכסוני	פרט משנה (24) בתוספת הראשונה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בנין קיים
<b>3.</b>	מלתחה	יותקן ספסל שאורכו 120 ס"מ ורוחבו 65-70 ס"מ	חסר	פרט משנה (25) בתוספת הראשונה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בנין קיים
<b>4.</b>	מקווה נגיש	לאורך הדרך מהמקלחת ועד לבור הטבילה, בצידה האחד, יש בית אחיזה	חסר	פרט משנה (34) בתוספת הראשונה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בנין קיים
<b>5.</b>	מקווה נגיש	על מתקן ההרמה יסומן במקום בולט לעין מהי המסה המרבית שהוא יכול להרים	חסר	תקנה 78 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התאמות נגישות לשרות, תשע"ג 2013.
<b>6.</b>	עמדת שירות	בעמדת שירות פתוחה, תימצא מערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה	חסרה עמדת שירות הכוללת מערכת עזר לשמיעה	תקנה 18 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התאמות נגישות לשרות, תשע"ג 2013.