



נציבות  
שוויון זכויות  
לאנשים עם מוגבלות

## מדינת ישראל, משרד המשפטים נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

دولة إسرائيل, وزارة العدل  
مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  
State of Israel, Ministry of Justice  
Commission for Equal Rights of Persons with Disabilities



יט אדר תשע"ה  
10.3.15  
תיק: 231

מכתב רשום עם אישור מסירה

לכבוד :

עיריית נס ציונה

קיריל קיוזול  
מהנדס העיר

מר עמיקם נגר לוי  
מנכ"ל העירייה

מר יוסי שבו  
ראש העיר

הבנים 9 נס ציונה 7407109  
פקס : 08-9383805

שלום רב ,

### הנדון : בית הפנאי נס ציונה – צו נגישות

סימוכין: פיקוח ברח' משה לוי נס ציונה 15.1.15  
התראה 18.1.15  
תגובתכם ב-3.3.15

מכח הסמכתי על פי סעיף 19 מג(א) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, הנני מוציא כנגדכם צו נגישות במסגרתו הנכם נדרשים לתקן את כל ליקויי הנגישות במבנה בבית הפנאי רחוב משה לוי נס ציונה- הנדרשים מכח הוראות תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התשס"ט-2009, התוספת השניה, פרק ח'1 (להלן: "התקנות"). **דוגמאות לליקויים שנמצאו מפורטים בנספח המצ"ב**. לצורך תיקון כל הליקויים, וביצוע הבניה על פי התקנות, עליכם לפנות למרשה לנגישות מתו"ס שילוה את תהליך הבדיקה והביצוע של ההתאמות, לאחר שיתיעץ גם עם מרשה שירות, כאמור בסעיף 158 ו31(א) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.

בעקבות פיקוח שערכנו ביום 15.1.15 בבניין נשלח אליכם מכתב התראה ובו צוינו דוגמאות לליקויים שנמצאו בביצוע התאמות הנגישות הנדרשות מכח הוראות התקנות.

תגובתכם בנידון נתקבלה ב-3.3.15

כתובת למשלוח דואר : רח' צאלאח א-דין 29 ירושלים  
טל' 03-7634953 פקס 02-6467818

דואר אלקטרוני : [YanivMa@justice.gov.il](mailto:YanivMa@justice.gov.il)  
אתר אינטרנט : [www.Mugbaluyot.justice.gov.il](http://www.Mugbaluyot.justice.gov.il)



מדינת ישראל, משרד המשפטים  
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות



دولة إسرائيل, وزارة العدل  
مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  
State of Israel, Ministry of Justice  
Commission for Equal Rights of Persons with Disabilities

אשר על כן, הנכם נדרשים לפעול על פי צו הנגישות עד ליום 10.6.15 לבצע את כל ההתאמות כאמור ולשלוח אלינו העתק מחוות-דעת של מורשה לנגישות מתו"ס לאחר שהתייעץ עם מורשה לנגישות השירות. על חוות הדעת לכלול אישור על ביצוע כל ההתאמות הנדרשות במקום הרבות הליקויים שנמצאו בביקוח וכן כל יתר ההתאמות הנדרשות בהתאם למפורט בתקנות.

במידה ולא תעשו כן עד למועד זה, הרי שנפעל בהתאם לסמכותנו מכח הוראות הדין להגשת כתב אישום כנגדכם.

בכבוד רב ובברכה,

אדרי יניב מעודי  
מפקח נגישות מתו"ס מחוז ת"א והמרכז  
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

העתק:

אדרי איתי לינברג-אדריכל המבנה  
בנסל פולי-מורשת נגישות לפרויקט  
אדרי שמואל חיימוביץ', ממונה נגישות ארצי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  
מר שלמה גבע, מפקח נגישות ארצי נגישות מתו"ס, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  
עו"ד גילת בן זקן, תובעת מחוזית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

נספח:

להלן דוגמאות לליקויים בהתאמות הנגישות שנמצאו בביקוח בבניין (כולל תמונות מצ"ב) ואשר אינם עומדים בדרישות החוק:

מס'	הנושא	הדרישה בתקנות	הממצא בשטח/תוכניות	תקנה	תמונה מס'	פרטים נוספים
1	שילוט	שילוט חניה	לא קיים	סימן ז' סעיף 8.110		
2	דרך נגישה לבמה מעל 45 ס"מ	כבש או מעלון	לא קיים	סימן ג' סעיף 8.65		

כתובת למשלוח דואר: רח' צאלאח א-דין 29 ירושלים  
טל' 03-7634953 פקס 02-6467818

דואר אלקטרוני: [YanivMa@justice.gov.il](mailto:YanivMa@justice.gov.il)  
אתר אינטרנט: [www.Mugbaluyot.justice.gov.il](http://www.Mugbaluyot.justice.gov.il)



נציבות  
שוויון זכויות  
לאנשים עם מוגבלות

מדינת ישראל, משרד המשפטים  
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

دولة إسرائيل, وزارة العدل  
مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

State of Israel, Ministry of Justice  
Commission for Equal Rights of Persons with Disabilities

