



נציבות
שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות

י"ז טבת תשע"ה

08/01/2015

תיק: 204

בדואר רשום עם אישור מסירה

מדינת ישראל, משרד המשפטים נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

دولة إسرائيل, وزارة العدل
مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

State of Israel, Ministry of Justice
Commission for Equal Rights of Persons with Disabilities



לכבוד

עיריית

קרית ים

משה שרת 10

קרית ים

שלום רב,

הנדון: בית כנסת לעדה האתיופית. ספיר פנחס 17. קרית ים, התאמת סידורי נגישות - צו נגישות

סימוכין: מכתבנו התראה לפני צו נגישות, מיום 08/12/2014

פיקוח בספיר פנחס 17. קרית ים ביום 09/11/2014

מכח הסמכתי על פי סעיף 19(א) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, הנני מוציא כנגדכם צו נגישות במסגרתו הנכם נדרשים לתקן את כל ליקויי הנגישות ב **בית כנסת לעדה האתיופית, רח' ספיר פנחס 17** - הנדרשים מכח הוראות תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התשס"ט-2009, התוספת השניה, פרק ח'1 (להלן: "התקנות"). **דוגמאות לליקויים שנמצאו מפורטים בנספח המצ"ב**. לצורך תיקון כל הליקויים, וביצוע הבניה על פי התקנות, עליכם לפנות למורשה לנגישות מתו"ס שילווח את תהליך הבדיקה והביצוע של ההתאמות, לאחר שיתיעץ גם עם מורשה שירות, כאמור בסעיף 3158(א) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.

בעקבות פיקוח שערכתי ביום 09/11/2014 ב **בית כנסת לעדה האתיופית, רח' ספיר פנחס 17**, נשלח אליכם מכתב התראה ובו צוינו דוגמאות לליקויים שנמצאו בביצוע התאמות הנגישות הנדרשות מכח הוראות התקנות.

בהמשך למכתבנו שבסימוכין מיום 08/12/2014, הוחלט כאמור להוציא כנגדכם צו נגישות.

אשר על כן, **הנכם נדרשים לפעול על פי צו הנגישות עד ליום 08/02/2015**, לבצע את כל ההתאמות כאמור ולשלוח אלינו העתק מחוות-דעת של מורשה לנגישות מתו"ס לאחר שהתיעץ עם מורשה לנגישות השירות. על חוות הדעת לכלול אישור על ביצוע כל ההתאמות הנדרשות במקום לרבות הליקויים שנמצאו בפיקוח וכן כל יתר ההתאמות הנדרשות בהתאם למפורט בתקנות.

במידה ולא תעשו כן עד למועד זה, הרי שנפעל בהתאם לסמכותנו מכח הוראות הדין להגשת כתב אישום כנגדכם.

בכבוד רב,

אדרי יוסרי עומר

מפקח מחוזי, נגישות מתו"ס

מחוז הצפון

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

כתובת למשלוח דואר: משרד המשפטים - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

רח' שיבת ציון 60, בניין "קרן הסיטי", חיפה

נייד 0525-626700, טלפון 04-8640334, פקס 02-6467596

דואר אלקטרוני: yosrio@justice.gov.il

אתר אינטרנט: www.Mugbaluyot.mishpatim.gov.il



נציבות
שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות

מדינת ישראל, משרד המשפטים נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

دولة إسرائيل, وزارة العدل
مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
State of Israel, Ministry of Justice
Commission for Equal Rights of Persons with Disabilities



העתק : שור פרנק-רולן בע"מ, יוליוס סימון 18, חיפה 3296252
הוועדה המקומית לתכנון ובניה קריות, הגדוד העברי 4, ת.ד. 218, קרית מוצקין
אדר' שמואל חיימוביץ, ממונה נגישות ארצי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
מר שלמה גבע, מפקח ארצי נגישות מתוו"ס, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
עו"ד סיגלית פורת גורנשטיין, תובעת מחוז חיפה והצפון, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
מר רוני בוים, מפקח מחוזי נגישות השרות, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

נספח

להלן דוגמאות לליקויים בהתאמות הנגישות שנמצאו בפיקוח בבניין (כולל תמונות מצ"ב) ואשר אינם עומדים בדרישות התקנות:

מס'	הנושא	הדרישה בתקנות	הממצא בשטח/תכניות	תקנה	תמונה מס'	פרטים נוספים
1.	חניות	מספר חניות רכב גבוה	חסר	סימן ז', סימן 8.110 ו- 8.111 לתקנות המפנה לת"י 1918 חלק 2		
2.	משתנות	משתנות	גובה המשתנות והמעבר המשתנה אינו עומד בדרישות התקנות	סימן י', סימן 8.149 לתקנות המפנה לסעיפים 2.11.8 ו- 2.4.2 לת"י 1918 חלק 3.1		

כתובת למשלוח דואר: משרד המשפטים - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

רח' שיבת ציון 60, בניין "קרן הסיטי", חיפה
נייד 0525-626700, טלפון 04-8640334, פקס 02-6467596

דואר אלקטרוני: yosrio@justice.gov.il

אתר אינטרנט: www.Mugbaluyot.mishpatim.gov.il