

## הנדון: מענה לפנייתך בעניין "בקשה למידע עמידת מערכות כריזה בחירום בהוראות נציב הכבאות"

סימוכין:

1. תשובתנו הראשונית אליך, בנושא שבנדון, באמצעות הדוא"ל, מיום 9/7/2019 – להלן.
2. פנייתך אל כבאות והצלה לישראל (על צרופתה), בנושא שבנדון, באמצעות הדוא"ל, מיום 7/6/2019 – מצ"ב ולהלן.

א. בהמשך לפנייתך ולתשובתנו, הראשונית, נשיבך כלהלן:

1. התקן הרלוונטי לנושא מערכות גילוי אש והתרעה הוא ת"י 1220, שהנו תקן רשמי. נכון להיום אין בתקן הסדרה של תחום "מובנות הדיבור" למערכות התרעה אש.  
2. הוראת נציב 550, שעניינה, בין השאר, מערכות גילוי אש והתרעה, מפנה לתקן הרשמי האמור.  
3. בכלל האמור, הוראת נציב 550, מגדירה בסעיף 3.4.1.1 "מערכת למסירת הודעות Public Address" כמערכת העומדת בדרישה ת"י 1220 חלק 3. בהמשך קובעת ההוראה בסעיף 3.4.2.1(ג) כי "מערכות גילוי אש והתרעה הנדרשות בחלק ג' יתוכננו ויותקנו על פי ת"י 1220 על כל חלקיו".  
בסעיף 3.4.2.1(ז) מצוין, בשוגג, כי מערכת הכריזה הנדרשת בחלק ג' תתוכנן ותותקן על פי NFPA 72. מכיוון שמדובר בטעות סופר, כבר בשנת 2014 יצא מכתב הבהרה לפיו יבדקו מערכת הכריזה בחירום רק בהתאם לתקן הרשמי. למיטב הבנתנו בהתאם להנחיה זו פועלים גם היום, יחד עם זאת נוכח פנייתך, תתוקן טעות הסופר גם בגוף ההוראה.  
4. לשאלתך - בנוהל כבאות והצלה לישראל, בנושא מעבדות בדיקה בתחום מערכות גילוי וכיבוי אש וציוד כיבוי מספר 5002 (המופיע לנוחיותכם באתר האינטרנט של כבאות והצלה לישראל מצ"ב קישור [www.gov.il/BlobFolder](http://www.gov.il/BlobFolder)) ישנו פירוט על תהליך בחינת המועמדות, ההסמכה וההכרה של כל מעבדה המבצעת בדיקות תכנון, התקנה ובדיקה של מערכות, ובצידו, רשימה של טכנולוגיות ותקנים לבדיקה.  
5. לשם הרחבת היריעה, נבקש להביא לידיעתך כי בימים אלו מתבצעת במכון התקנים, בחינה מקיפה של ועדה מקצועית בדבר אפשרות שינוי ת"י 1220, ובכלל האמור נבחנת האפשרות לבחון את אימוץ רחב יותר של קוד NFPA 72.

ב. לידיעתך,

בכבוד רב,

**יריב אגמון**

משרד המבקר ותלונות הציבור  
נציבות כבאות והצלה  
פקס: 039532224

**From:** יריב אגמון

**Sent:** Tuesday, July 9, 2019 4:15 PM

**To:** >

**Subject:** "פנייתך בעניין: בקשה למידע עמידת מערכות כריזה בחירום בהוראות נציב הכבאות"

א.נ.,

**הנדון:** פנייתך בעניין "בקשה למידע עמידת מערכות כריזה בחירום בהוראות נציב הכבאות"  
סימוכין: פנייתך אל כבאות והצלה לישראל (על צרופתה), בנושא שבנדון, באמצעות הדוא"ל, מיום 7/6/2019 – מצ"ב ולהלן.

1. פנייתך שבסימוכין, התקבלה.
2. אבקש לעדכן כי הדברים נבדקים, אולם מפאת מורכבות הבקשה, נדרש עדיין זמן נוסף, לצורך מיצוי הבדיקה.
3. עם סיום הבדיקות, נשיבך.

בכבוד רב,

**יריב אגמון**

משרד המבקר ותלונות הציבור  
נציבות כבאות והצלה  
פקס: 039532224

**From:]**

**Sent:** Wednesday, June 12, 2019 10:12 AM

**To:** חופש מידע <[hofeshmeida@102.gov.il](mailto:hofeshmeida@102.gov.il)>

**Subject:** Re: בקשה למידע עמידת מערכות כריזה בחירום בהוראות נציב הכבאות

ב"ה

שלום רב.

לא קיבלתי אישורכם על קבלת הבקשה למידע במסגרת חוק חופש המידע.  
בברכה

בתאריך יום ו', 7 ביוני 2019 ב-14:21 מאת

לכבוד מר יריב אגמון

הממונה על חופש המידע

נציבות כבאות והצלה

שלום רב.

מצורף מכתב לקבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע.

אבקש את טיפולך.

בתודה

בוצע תשלום האגרה